証明書NO. ＊＊＊＊＊＊－001　－01 1/1

発行日　平成○○年○月○日

計量証明書

株式会社　日吉
〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
Tel 0748-32-5001　Fax 0748-32-4192
環境計量証明事業登録(濃度)第6号
環境計量証明事業登録(騒音)第3号
環境計量証明事業登録(振動)第6号
環境計量士

社会福祉法人　○○○○　様

平成○○年○月○日にご依頼を頂きました試料についての計量の結果を下記の通り証明致します。

試料名	1階　機械浴　浴槽水				
採取場所	○○デイサービスセンター				
採取日	平成○○年○月○日	採取時間	13:00～	採取者	送付
天候	前日；　当日；			ｻﾝﾌﾟﾙ受領方法	送付
現場測定値	気温(℃)；　水温(℃)；　残塩；　pH；　DO；				

計量対象項目	単位	計量の結果	判定	基準値	計量の方法
大腸菌群数　※	個/mL	0	合	1以下	厚生省･建設省令第1号
レジオネラ属菌　※	CFU/100mL	10未満	合	10未満	厚生省ﾚｼﾞｵﾈﾗ症防止指針
濁度　※	度	0.5未満	合	5以下	平成4年厚生省令第69号
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム消費量	mg/L	2.5	合	25以下	平成4年厚生省令第69号
以下余白					

見本

備考	上記基準値は　公衆浴場　水質基準等　によるものです。

※印項目は、計量証明対象外項目です。

管理番号 123456

報告書の宛名については
ご注文時にご指定頂くことが可能です。

こちらの日付は
試料が弊社に到着した日にちとなります。

試料名/採取場所については
ご注文時にご指定頂くことが可能です。

今回の検査結果です。

基準値内の場合は「合」、
基準値超過の場合は「否」という表示に
なります。

検査項目です。